

Білім беру мекемелеріндегі өрт қауіпсіздігі шаралары туралы

Нұсқаулық

1. Орт қауіпсіздігінің жалпы талаптары

1.1. Өрбір білім беру мекемесінде қызметкерлер мен білім алушылардың орт қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі тиіс.

1.2. Өрбір жарылыс немесе орт қауіпті үй - жай немесе учаске үшін орт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтар әзірленуі тиіс.

1.3. Білім беру мекемесінің барлық қызметкерлеріне ортқа қарсы нұсқаулықтан откеннен кейін ғана жұмысқа жіберілуге, ал лауазымдық міндеттерін орындау кезінде орт қауіпсіздігі бойынша оқудан отуге тиіс.

1.4. Білім беру мекемесі қызметкерлерінің барлық санаттары белгіленген тәртіппен бекітілген Орт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға, сондай-ақ ортқа қарсы режимді сақтауға және қолдауға міндетті.

1.5. Білім беру мекемесінің жекелеген үй-жайлары мен бүкіл электр шаруашылығының орт қауіпсіздігіне жауаптыларды басшы айқындайды.

1.6. Қолданыстағы орт қауіпсіздігі ережелерін бұзғаны үшін кінәлі адамдар қолданыстағы

заннамага сәйкес қылмыстық, әкімшілік, тәртіптік немесе өзге де жауаптылықта болады.

1.7. Мекеменің орт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін дербес жауапкершілік білім беру мекемесінің басшысы мен лауазымды адамдарына жүктеледі.

1.8. Басшының бұйрығымен ортқа қарсы режим белгіленуі тиіс, оның ішінде.:

- * темекі шегуге арналған орындар анықталды және жабдықталған;

- * орт болған жағдайда және жұмыс күні аяқталғаннан кейін электр жабдықтарын тоқтан ажырату тәртібі айқындалған;

- * уақытша от және басқа да орт қауіпті жұмыстарды жүргізу тәртібі; Жұмыс аяқталғаннан кейін үй-жайларды қарау және жабу тәртібі; орт анықталған кезде жұмыскерлердің іс-әрекеттері регламенттелген;

- * орт кезінде адамдарды эвакуациялаудың схемалық жоспары әзірленді, оған сәйкес жартыжылдықта кемінде 1 рет эвакуациялауға тартылған барлық қызметкерлер мен білім алушыларға практикалық жаттығулар жүргізілуі тиіс.

1.9. Ғимараттар мен құрылыстарда біржолғы қабатта 10-нан астам адам болған кезде орт болған жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарлары (схемалары) әзірленуі және қорнекті орындарда ілінуі, сондай-ақ адамдарды орт туралы хабардар ету жүйесі (қондырғысы) қоздырылуы тиіс.

1.10. Адамдар жаппай болатын мекеменің басшысы (50 адам және одан да көп) орт кезінде адамдарды эвакуациялаудың схемалық жоспарына қосымша адамдарды қауіпсіз және жылдам эвакуациялауды қамтамасыз ету жөніндегі персоналдың іс-қимылын айқындайтын нұсқаулықты әзірлеуге міндетті.

1.11. Эвакуациялық шығулардың саны, олардың мөлшері, жарықтандыру және түтінсіздікті қамтамасыз ету шарттары, сондай-ақ эвакуациялау жолдарының ұзындығы құрылыс жобалаудың ортақ қарсы нормаларына сәйкес келуі тиіс. Дәліздер мен эвакуациялық шығу есіктерінде нұсқамалық және нұсқамалық қауіпсіздік белгілері болуға тиіс.

1.12. Эвакуациялық шығу есіктерінің барлығы үй-жайлардан шығу жағына қарай еркін ашылуы тиіс.

1.13. Тыйым салынады:

* откелдерді, дәліздерді, тамбурларды, галереяларды, лифт залдарын, баспалдақ аландарын, баспалдақтар мен люктерді жиһазбен, шкафтармен, жабдықтармен, түрлі материалдармен үйіп тастау, сондай-ақ эвакуациялық шығу есіктерін бітеу;

* тамбурларда кез келген конструкциядағы киім кептіргіштерді, киім ілгіштер мен гардеробтарды, кез келген мұқамал мен материалдарды сақтауды (оның ішінде уақытша) ұйымдастыру;

* эвакуация жолдарында адамдарды еркін эвакуациялауға кедергі келтіретін табалдырықтарды, турникеттерді, жылжымалы, қотергіш және айналмалы есіктерді және басқа да құрылғыларды орналастыру;

* баспалдақ торларының, дәліздердің, залдардың және тамбурлардың оздігінен жабылатын есіктерін ашық күйде бекітініз (егер бұл мақсаттар үшін олар кезінде іске қосылатын автоматты құрылғылар пайдаланылмаса), сондай-ақ оларды алып тастаңыз;

* түтінсіз баспалдақ аландарында ауа аймақтарының жалюзиін жылтыратыңыз немесе жабыңыз;

* есіктер мен фрамугаларды Жылтырату кезінде арматураланған әйнекті әдеттегіге ауыстырыңыз.

1.14. Адамдар көп жиналатын ғимараттарда электр қуаты өшкен жағдайда қызмет көрсетуші персоналда дербес қоректенетін электр шамдары болуы тиіс. Шамдардың санын объектінің ерекшеліктеріне, кезекші персоналдың болуына, ғимараттағы адамдардың санына қарай, бірақ кезекші персоналдың әрбір қызметкеріне біреуден кем емес басшы айқындайды.

1.15. Адамдар көп жиналатын бөлмелердегі кілемдер, кілемдер және басқа еден жабындары еденге мықтап бекітілуі керек.

1.16. Жылыту маусымы басталар алдында пештер, қазандықтар, жылу генераторлық және калориферлік қондырғылар, басқа да жылыту аспаптары мен жүйелері тексеріліп, жөнделуі қажет. Ақаулы пештер мен басқа да жылыту аспаптары мен жүйелерін пайдалануға жол берілмейді.

1.17. Ортқа қарсы су құбыры желілері жарамды күйде болуы және орт сөндіру қажеттіліктеріне нормалар бойынша талап етілетін су шығынын қамтамасыз етуі тиіс. Олардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру жылына кемінде екі рет (қоқтемде және күзде) жүзеге асырылады.